



POLSKI
ŁĄD



Rządowy Fundusz **Polski Łąd**
Program Inwestycji Strategicznych

Inwestycja: pt.: „Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej”
realizowana z Programu Rządowy Fundusz **Polski Łąd**: Program Inwestycji Strategicznych

GMINA TRZEBIESZÓW

21-404 Trzebieszów

NIP 825-206-49-43

REGON 711582517

Trzebieszów Drugi, dnia 25 stycznia 2023 r.

(Znak sprawy: Nr RRG.271.1.1.2023)

- do wszystkich Wykonawców -

WYJAŚNIENIE nr 2 TREŚCI SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego
w trybie podstawowym na zadanie:

„Budowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w Gminie Trzebieszów celem zapewnienia mieszkańcom kompleksowego dostępu do infrastruktury kulturalnej”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający: Gmina Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów, przekazuje treść zapytania, dotyczącego Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzieloną odpowiedzią.

1. Proszę o potwierdzenie, że zakres robót nie obejmuje wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Odp. Zakres robót nie obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji, gdyż nie była przewidziana w projekcie.

Jeżeli chodzi o wentylację to zakres robót obejmuje wykonanie wentylacji grawitacyjnej wspomaganej, którą należy wykonać zgodnie z projektem.

2. CZY KANAŁY NAWIEWNE DO KOTŁOWNI NALEŻY WYKONAĆ ZE STALI CZY MOŻNA ZASTOSOWAĆ RURY PCV ?

Odp. Kanały nawiewne należy wykonać ze stali.



rozbudowa elektronicznej platformy
usług administracji publicznej



Znajdź nas na
Facebooku

Urząd Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów

tel. (25)796-03-55, (25)796-05-41, faks: (25)796-03-73, Poczta e-mail: sekretariat@trzebieszow.gmina.pl

Rachunek podstawy jednostki i budżetu – 46 9206 0009 0000 0130 2000 0010

3. CZY PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MONTOWANE W ŁAZIENKACH MUSZĄ BYĆ ZE STALI NIERDZEWNEJ, CZY MOGĄ BYĆ STALOWE MALOWANE PROSZKOWO

Odp. Poręcze należy wykonać ze stali nierdzewnej.

4. Proszę o potwierdzenie, że we wszystkich pozycjach w których jest napisane, że materiał dostarczy inwestor albo w pozycji liczyć tylko sprzęt i robociznę materiał zostanie dostarczony na plac budowy przez Inwestora. Np. poz. 15 i 16 przedmiar budowlany inwestycja w Dębownicy, kolejna pozycja to przedmiar budowlany Trzebieszów Drugi poz. 10 "Pokrycie dachu blachą powlekaną na rąbek stojący - blacha dostarczona przez Inwestora, itp...

Odp. Zamawiający potwierdza dostarczenie materiałów na budowę we wskazanych pozycjach.

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza w dokumentach zamówienia przedmiary robót w wersji pdf umożliwiającej zacytowanie do programu kosztorysowego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

WÓJT
mgr Mirnaław Szekalis



rozbudowa elektronicznej platformy
usług administracji publicznej



Urząd Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89, 21-404 Trzebieszów
tel. (25)796-03-55, (25)796-05-41, faks: (25)796-03-73, Poczta e-mail: sekretariat@trzebieszow.gmina.pl
Rachunek podstawy jednostki i budżetu – 46 9206 0009 0000 0130 2000 0010